



Poznań, dnia 27 lutego 2017 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.27.1.2017

**POSTANOWIENIE Nr 27/2017**

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zmianami) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu **„Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy budynków („A” i „B”) Szpitala SP ZOZ w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13”** sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Jerzego Zielonackiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Józefa Modrzyk, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem żelbetowych klatek schodowych („nr1”, „nr2” i „nr3”) o parametrach:
  - a) biegi o minimalnej szerokości – 1,11 m;
  - b) spoczniki o minimalnej szerokości – 1,06 m;
  - c) stopnie o maksymalnej wysokości – 0,165 m;
2. zachowaniem drzwi wyjściowych z budynku (budynek „A”) o szerokości – 1,00 m;
3. zachowaniem drzwi wewnętrznych (prowadzących na klatkę nr 3) otwieranych przeciwnie do kierunku ewakuacji;
4. zachowaniem dojść ewakuacyjnych o maksymalnej długości – 19,7 m;
5. zachowaniem kotłowni gazowej o mocy 1500 kW na kondygnacji podziemnej w pomieszczeniu z drzwiami otwieranymi do jego wnętrza;

**wyraża się zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach **„Ekspertyzy technicznej ...”**, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

**pod warunkiem**

- wyposażenia przedmiotowych budynków (budynek „A” i „B”) w system sygnalizacji pożaru zintegrowany z występującymi w budynku urządzeniami przeciwpożarowymi i połączony ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach;
- podziału budynków na strefy pożarowe zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy (w tym wykonania pionowych pasów na granicy stref pożarowych w klasie odporności ogniowej EI 60);
- wyposażenia kotłowni w dodatkowy czujnik eksplozymetryczny odcinający dopływ gazu w przypadku przekroczenia 10 % DGW mieszaniny gazu z powietrzem;
- połączenia systemu eksplozymetrycznego zamontowanego w pomieszczeniu kotłowni z systemem sygnalizacji pożaru w budynku;
- wdrożenia w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odpowiednich procedur dla personelu Szpitala w zakresie zasad postępowania w przypadku otrzymania informacji o powstałym zagrożeniu;

- przeprowadzania, co najmniej raz w roku szkoleń dla pracowników o tematyce pożarniczej ze szczególnym uwzględnieniem i omówieniem czynników ryzyka mogących spowodować powstanie w budynku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
- pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach o wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym postanowieniu;
- wykonania pozostałych zaleceń, o których mowa w „Ekspertyzie...” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

### **Uzasadnienie**

Pan Józef Modrzyk reprezentujący Pana Remigiusza Pawelczaka – Dyrektora SP ZOZ w Szamotułach skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) przedstawionych w „**Ekspertyzie technicznej...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wyposażenie budynków w system sygnalizacji pożarowej i połączenie ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej pozwoli na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju. Ponadto wydzielenie klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia do usuwania dymu zapewni akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
mł. bryg. mgr Dariusz Matczak

#### Otrzymują:

1. Pan Józef Modrzyk  
PW CUP  
ul. Katowicka 55B lok. 114  
61-131 Poznań
2. KP PSP Szamotuły
3. aa

#### Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.